



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αθήνα, 10- 06 - 2021  
Αρ. πρωτ. οικ. 36498**

**Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
Ταχ. Κώδικας : 104 33  
Πληροφορίες : Δ. Λάσκος  
Τηλέφωνο : 213 216 1452  
FAX : 213 216 1918  
Δ/ση Ηλ.Ταχ.: dlaskos@ moh.gov.gr**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας».**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' /147/8-08-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
4. Την υπ' αριθμ. Α1α/οικ.17148/10.03.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάση Ιωάννη ως υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ/17.03.2020).
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Α3ε/οικ. 27161/26-04-21 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας (ορθή επανάληψη) της Γενικής Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους». - [Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008588069 2021-05-12].
6. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Β3.α/ Γ.Π.οικ. 29590/26-5-21 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του οικείου Υπουργείου με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 8.250,00 ευρώ από τον Φ. 1015/501/ Λογαριασμός 2420389001 οικ. έτους 2021 και προέγκριση ποσού 8.250,00 ευρώ για το καθένα από τα έτη 2022 και 2023», η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 35718 [Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 61ΧΜ465ΦΥΟ-ΞΦ9].
7. Το από 02-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα με θέμα: «Έγκριση για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας», με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

**Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, για τρία έτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

## **Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ**

Η συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου θα γίνεται στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Δ/σης.

Χρόνος περάτωσης είναι 3 έτη μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

## **Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Στο πρόγραμμα Συντήρησης περιλαμβάνονται τα δύο Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα του κατασκευαστικού οίκου TRANE RTAC130 ΧΕ STD, οι αντλίες κυκλοφορίας νερού του πρωτεύοντος δικτύου και το Σύστημα Παραλληλισμού και Ελέγχου Λειτουργίας UC600.

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση θα υλοποιηθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

- 1<sup>η</sup> Επίσκεψη: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
- 2<sup>η</sup> Επίσκεψη: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
- 3<sup>η</sup> Επίσκεψη: ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένα ημερολόγιο παρακολούθησης (που θα καταρτίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) θα είναι διαθέσιμο σε κάθε μονάδα και η ανάδοχος εταιρεία θα το συμβουλεύεται.

Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσεται μία αναφορά που θα αναφέρεται στο μηχάνημα και θα περιέχει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της αναδόχου εταιρείας.

### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία που θα εκτελέσει τις εργασίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) καθώς και για την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2015/2067/ΕΚ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τα παρακάτω επί ποινή αποκλεισμού:

-Βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου TRANE ότι «η ανάδοχος εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το απαραίτητο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό για την Υποστήριξη που απαιτείται για την κάλυψη Συμβολαίου Συντήρησης των ψυκτικών συγκροτημάτων RTAC130 και του Συστήματος Παραλληλισμού UC600».

-Βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου TRANE ότι «η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει όλα τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την περίοδο της σύμβασης συντήρησης για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των Ψυκτικών Συγκροτημάτων και του Συστήματος Παραλληλισμού».

-Τρεις τουλάχιστον Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων ετήσιας Συντήρησης εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν: α) αντίστοιχα Ψυκτικά Συγκροτήματα (τύπου TRANE RT\*\*, π.χ. RTAC, RTHD, RTHC, RTAF) και β) αντίστοιχα Συστήματα

Παραλληλισμού και Ελέγχου (TRANE TRACER), τα τελευταία τρία έτη (2018, 2019, 2020).

## **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**

Για τον περιοδικό έλεγχο των δύο Ψυκτικών Συγκροτημάτων TRANE RTAC130 ΧΕ STD απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης:

### α) Υδραυλικό κύκλωμα:

- Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού.
- Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού
- Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού.
- Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συμπύκνωσης μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού (όπου υπάρχει).

### β) Πίνακας Ισχύος μονάδας:

- Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών.
- Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας.

### γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας:

- Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή

### δ) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις:

- Έλεγχος στεγανότητας.
- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας.
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας.
- Έλεγχος της λειτουργίας αυτόματης προσαρμογής.
- Έλεγχος φορτίου του ψυκτικού μέσου.  
(Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του συμπιεστή)
- Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών.  
(για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας)
- Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν.
- Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να περιλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων και τις πιθανές παρατηρήσεις.

Για την ετήσια συντήρηση των δύο Ψυκτικών Συγκροτημάτων TRANE RTAC130 ΧΕ STD απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης:

α) Υδραυλικό Κύκλωμα: Ότι περιλαμβάνεται και στην επίσκεψη και στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ανωτέρω).

### β) Πίνακας Ισχύος μονάδας:

- Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται.
- Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών και επιθεώρηση των επαφών.
- Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών.
- Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας.

### γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας:

- Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται.

21PROC008745079\_2021-06-10

- Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή
- Επαλήθευση και ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας:
  - ο Χαμηλής πίεσης
  - ο Υψηλής πίεσης
  - ο Εντάσεων των συμπιεστών
- Επαλήθευση των ενεργειών προστασίας μέσω εντολών της μονάδας μικροεπεξεργαστή
- Λειτουργία περιορισμού υψηλής πίεσης/χαμηλής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (ρύθμιση των ορίων)

δ) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις:

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Έλεγχος του φορτίου και έλεγχος διαρροής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή)
- Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών ( για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας)
- Δειγματοληψία λαδιού του κυκλώματος για δοκιμή φασματομετρίας στο εργαστήριο
- Έλεγχος κατάστασης του φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης (όπου υπάρχουν)
- Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν
- Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συμπεριλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων, τις πιθανές παρατηρήσεις και έκδοση νόμιμου πιστοποιητικού στεγανότητας.

στ) Χημικός Καθαρισμός Συμπυκνωτών

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Σύστημα παραλληλισμού αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου, τις περιφερειακές Μονάδες Ελέγχου, τα περιφερειακά όργανα ελέγχου της Εγκατάστασης, την απομακρυσμένη Μονάδα Χειρισμών και τον Σταθμός Εργασίας.

Κατά την Συντήρηση του Συστήματος θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

α) Κεντρική Μονάδα Ελέγχου

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Έλεγχος επικοινωνίας
- Επικύρωση επιπέδων πρόσβασης
- Έλεγχος Λειτουργικού
- Εκτέλεση Back Up

β) Περιφερειακή Μονάδα Ελέγχου

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Έλεγχος επικοινωνίας
- Έλεγχος σημείων Εισόδου / Εξόδου

γ) Απομακρυσμένη Μονάδα Χειρισμών

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας
- Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας
- Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας
- Χρονικός Προγραμματισμός Εγκατάστασης

δ) Σταθμός Εργασίας

21PROC008745079 2021-06-10

- Έλεγχος της γενικής λειτουργίας
- Επαναπρογραμματισμός με βάση τις τρέχουσες απαιτήσεις
- Χρονικός Προγραμματισμός
- Διαγνωστικός Έλεγχος

Ο Συντηρητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης και να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτη κλήση της Υπηρεσίας για διάγνωση βλάβης μέσα από το περιβάλλον του Λογισμικού Ελέγχου της Εγκατάστασης.

#### **Οι Τεχνικές Αναφορές θα περιλαμβάνουν:**

- Τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης
- Παρατηρήσεις και συστάσεις

#### **Επιπλέον θα παρέχονται:**

- ΔΩΡΕΑΝ τα εργατικά για διάγνωση βλάβης, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου συντήρησης.
- Ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις εντός 24 ωρών.

#### **ΚΑΛΥΨΕΙΣ**

Στις Υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης και οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση βλάβης.

Τα ανταλλακτικά βαρύνουν τον Συντηρητή.

Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης Συμπιεστή, Εξαμιστή, Συμπυκνωτή, ηλεκτρονικών πλακετών και ανεμιστήρων, σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντικατάστασή τους ή η επισκευή τους, δεν βαρύνει τον Συντηρητή αλλά τον Κύριο του έργου.

Επίσης τον Κύριο του έργου βαρύνει και το κόστος προμήθειας Ψυκτικού Μέσου R-134A σε περίπτωση διαρροής.

#### **Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, με κάλυψη ανταλλακτικών, για τρία έτη, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (έως 24.750,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος έτους από τον Φ. 1015/501/ Λογαριασμός 2420389001. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της ετήσιας συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα της πληρωμής, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ, το σχετικό τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης του σχετικού τιμολογίου, καθώς και αριθμό IBAN λογαριασμού τραπέζης στον οποίο επιθυμεί να καταβληθεί το σχετικό ποσό της πληρωμής και στον οποίο θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:

α). Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παρ.2, εδ.γγ', Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013 φόρος εισοδήματος 8% για τις υπηρεσίες και 4% για τα ανταλλακτικά..

β). Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.

γ). Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης) που υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-17) ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

## **Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει την προσφορά έως την Τετάρτη 23-06-2021 και ώρα 10.00π.μ. στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου τους».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:

- 1). Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του).
- 2). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος:
  - i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις,
  - ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- 3). Μια Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

4). Κλειστό Υποφάκελο Τεχνικής Προσφορά με όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5). Κλειστό Υποφάκελο με Γραπτή οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι Πίνακα:

α/α		Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Ποσό στό ΦΠΑ	Συνολική Τιμή
1	Οικονομική προσφορά για την συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών συγκροτημάτων και του συστήματος ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας			

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23-06-21 και ώρα 11,00. π.μ. στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στη Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Υγείας 2ος όροφος, (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).

Η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών δύναται να ολοκληρωθεί σε μια δημόσια συνεδρίαση.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της προμήθειας.

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Γ') που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Π./οικ 151/4-01-2021 απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, απόσπασμα ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ.

**Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)**

1. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
2. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης
3. κ. Α. Κρεούζη, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
4. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Υ
5. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών